



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Полотенцесушитель водяной серии ПСВ

1. Общие положения.

Полотенцесушитель бытовой водяной серии ПСВ предназначен для использования в системе горячего водоснабжения (ГВС) и отопления для сушки текстильных изделий.

2. Технические характеристики.

- 2.1. Полотенцесушитель «ТЕРА» выполнен по техническим условиям производителя (ТУ) из высоколегированной нержавеющей стали.
- 2.2. Вид обработки – полировка, покраска.
- 2.3. Давление рабочее – до 6 атм.
- 2.4. Давления испытания 15 атм.
- 2.5. Температура теплоносителя – до 95°C.

3. Комплектация.

- 3.1. Полотенцесушитель 1 шт.
- 3.2. Упаковка 1 шт.

4. Транспортировка и хранение.

Транспортировку полотенцесушителя в упакованном виде можно осуществлять любым видом крытого транспорта при условии соблюдения правил перевозки грузов, исключающих механические повреждения изделия. Хранения полотенцесушителя допускается в закрытом сухом помещении.

5. Правила монтажа и эксплуатации.

5.1. **Монтаж полотенцесушителя должен осуществляться с соблюдением «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» только сертифицированными специалистами-сантехниками, имеющими доступ к работе с инженерными сетями и составлением Акта приемки и/или проставлением отметки об установке в настоящем паспорте.**

5.2. Подключение полотенцесушителя к системе горячего водоснабжения (ГВС) и отопления осуществляется параллельно по отношению к главной

магистрالی. Установка полотенцесушителя производится путём крепления с помощью фитингов (1, ¾ и ½ дюйма) соответствующих размеров к трубам системы отопления и горячего водоснабжения (ГВС).

5.3. Полотенцесушитель должен быть установлен с согласия жилищно-эксплуатационных служб в соответствии с требованиями СП 30.13330.2010 и правилами жилых помещений с последующим испытанием и составлением Акта приемки выполненных работ.

5.4. Максимальное рабочее давление на которое рассчитан полотенцесушитель – 6 атм. В том случае, если давление превышает указанное, требуется установка ограничивающего редуктора.

5.5. Для затяжки гаек, имеющих зеркальную поверхность, рекомендуется применять инструменты с мягкими губками или прокладками.

5.6. Максимальная нагрузка на полотенцесушитель не должна превышать 5кг.

5.7. В соответствии с главой 1.7, 7.1, 7.2 ПУЭ и СП 76.13330.2016 все металлические приборы в ванных комнатах, в том числе полотенцесушители, должны быть заземлены. Заземление полотенцесушителя должно осуществляться сертифицированным специалистом.

5.8. Рекомендуется при установке полотенцесушителя использовать на резьбовом соединении уплотнительные материалы: сантехническая нить, лента ФУМ, анаэробные герметики и льняное волокно.

6. Запрещается:

- самостоятельно разбирать/ремонттировать подключенный к инженерным системам полотенцесушитель;
- доступ к полотенцесушителю детей, так как при продолжительном контакте с кожей возможны ожоги;
- использовать не по назначению.

7. Дополнительно

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие.